



**διανομή αερίου**  
**αττικής**  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**

**ΕΔΑ- 004/0**

## **ΡΗΤΙΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΦΥΓΩΝ**

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

1/1/2004

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0

ΣΕΛΙΔΕΣ

2

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΗΤΙΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΦΥΓΩΝ**

1. Τα συστήματα επισκευής διαφυγών με την μέθοδο της αναμίξεως δύο ρητινών (Encapsulation System) πρέπει να είναι κατάλληλα για χυτοσιδηρό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.
2. Τα προσφερόμενα συστήματα πρέπει να είναι κατάλληλα για πίεση λειτουργίας έως και 140 mbar.
3. Οι τύποι και οι διαστάσεις των εν λόγω συστημάτων να είναι τέτοιες ώστε να είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε σύνδεση "Lead – yarn" και "Mechanical – joints".
4. Τα προσφερόμενα συστήματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους παρακάτω διεθνείς κανονισμούς ή άλλους εθνικούς κανονισμούς διεθνώς αποδεκτούς :
  - α. Κατά BGC/PS/LC/8 Part 1
  - β. Κατά DVGW DIN, REG Nr 83, 02.E.220 & 91 E.220
  - γ. Κατά DIN 30658.