

Ελεύθερες Συνδετικές Φλάντζες Δικτύου Χαμηλής Πίεσης

ΣΥΝΤΑΞΗ:

**ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ**

ΕΛΕΓΧΟΣ

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΕΓΚΡΙΣΗ:

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ**



Ελεύθερες Συνδετικές Φλάντζες Δικτύου Χαμηλής Πίεσης

Ελεύθερες Συνδετικές Φλάντζες Δικτύου Χαμηλής Πίεσης

Οι προς προμήθεια φλάντζες πρέπει να είναι κατάλληλες για την τοποθέτησή τους σε αγωγούς διανομής αερίου χαμηλής πίεσης.

Οι φλάντζες θα είναι κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο (PP) και ενισχυμένες με χάλυβα.

Οι διαστάσεις των φλαντζών θα είναι σύμφωνα με το ISO 3663 και ISO S5 (PN 10) ή σύμφωνα με άλλους ισοδύναμους διεθνείς κανονισμούς.

Οι φλάντζες θα έχουν 8 οπές.

Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται με σχετικά σχέδια και προσπέκτους.

Οι φλάντζες θα είναι συσκευασμένες σε ξύλινα κιβώτια.