



διανομή αερίου
αττικής
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

**Έκτακτα περιστατικά και προκαταρκτικά μέτρα αντιμετώπισης τους από τους
Αναδόχους της ΕΔΑ Αττικής**

ΕΔΑ WS 009/0

**ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ :

- ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΔΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 0

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/09/04

ΣΕΛΙΔΕΣ 4



1. ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα διαδικασία αποτυπώνει τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι Ανάδοχοι της ΕΔΑ Αττικής εφόσον εκδηλωθεί περιστατικό έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης νέων δικτύων και μέχρι την άφιξη της αρμόδιας ομάδας άμεσης επέμβασης της ΕΔΑ Αττικής. Σαν περιστατικό έκτακτης ανάγκης θεωρείται κάθε περιστατικό το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε σαν τέτοια γεγονότα τη θραύση ενός αγωγού, τη διαρροή αερίου, αλλά και την εκδήλωση φωτιάς σε μία εγκατάσταση Φ.Α. ή σε μεγάλη εγγύτητα με αυτήν.

Οι βασικές αρχές που διέπουν τις ενέργειες αυτές είναι οι παρακάτω:

1. Η προστασία των ανθρώπινων ζώων (εργαζομένων, περιοίκων, διερχόμενων)
2. Η προστασία της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας
3. Ο εντοπισμός και ο περιορισμός όλων των σημείων διαφυγής αερίου

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

- Διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών των Διευθύνσεων Μέσης και Χαμηλής Πίεσης της ΕΔΑ Αττικής.
- Συμβάσεις περιόδου

3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

3.1 Ο επιβλέπων της εργασίας εκ μέρους του Αναδόχου, έχει την ευθύνη για τα παρακάτω:

- Να ενημερώσει χωρίς χρονοτριβή το Κέντρο Ελέγχου της ΕΔΑ Αττικής και να διαβιβάσει με ακρίβεια όλες τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν σχετικά με το περιστατικό
- Να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος.
- Να διαθέσει πόρους (κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό ασφαλείας υλικά, μηχανήματα, μέσα μεταφοράς, εργαλεία κλπ) για την υποστήριξη της ομάδας έκτακτης ανάγκης της ΕΔΑ Αττικής



3.2 Ομάδα άμεσης επέμβασης

Η ομάδα άμεσης επέμβασης έχει την υποχρέωση να σπεύσει άμεσα στον τόπο του περιστατικού και μετά την άφιξη της, να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για το συντονισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών προστασίας των ανθρωπίνων ζώων και περιουσιών και άρσης των αιτίων της έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη “διαδικασία αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης στα δίκτυα Φ.Α για πιέσεις μεταξύ 23 mbar και 4 bar” και στη «διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών σε συστήματα μέσης πίεσης και σταθμούς μέτρησης - μείωσης Φ.Α».

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άμεσες ενέργειες του Αναδόχου μετά την εκδήλωση περιστατικού έκτακτης ανάγκης

Αμέσως μετά την εκδήλωση περιστατικού έκτακτης ανάγκης ο επικεφαλής των εργασιών από την πλευρά του Αναδόχου οφείλει να προβεί χωρίς χρονοτριβή στις παρακάτω ενέργειες:

4.1 Ενέργειες που αφορούν τον περιορισμό του προβλήματος:

- Διακοπή της λειτουργίας όλων των μηχανημάτων, ηλεκτροκίνητων μηχανών αλλά και εξοπλισμού που λειτουργεί με μπαταρίες, στο χώρο του περιστατικού(περιγράφονται αναλυτικότερα στην παράγραφο 4.4)
- Εξάλειψη κάθε γυμνής φλόγας
- Απομάκρυνση όλων των εύφλεκτων πηγών (π.χ. κάδοι απορριμμάτων κα) από τον τόπο του περιστατικού, απαγόρευση καπνίσματος και χρήσης κινητών τηλεφώνων, απομάκρυνση του προσωπικού και εξασφάλιση τη μη πρόσβασης τρίτων (περαστικών, κατοίκων κα) στο χώρο του συμβάντος.
- Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε σχέση με το χώρο του συμβάντος, σε συνεργασία με την Αστυνομία.
- Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στο χώρο του περιστατικού στην ομάδα άμεσης επέμβασης της ΕΔΑ Αττικής.

4.2 Υποχρεώσεις ενημέρωσης

- Ενημέρωση της Άμεσης Επέμβασης της ΕΔΑ Αττικής
- Ενημέρωση των Σωμάτων ασφαλείας(Αστυνομία, Πυροσβεστική)
- Ενημέρωση της επίβλεψης του έργου



4.3 Παροχή στοιχείων

Ο Υπεύθυνος των εργασιών εκ μέρους του Αναδόχου, θα πρέπει να δώσει πλήρη στοιχεία στην άμεση επέμβαση της ΕΔΑ Αττικής σχετικά με το έκτακτο περιστατικό στα οποία θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

- Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του
- Η τοποθεσία στην οποία συνέβη το περιστατικό
- Η ώρα που συνέβη το περιστατικό
- Εάν υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες ή προβλήματα πρόσβασης

Εφόσον υπάρχει διαφυγή αερίου θα πρέπει επίσης να δοθούν στο κέντρο ελέγχου άμεσης επέμβασης οι παρακάτω πληροφορίες:

- Σε ποιο σημείο είναι πιο αισθητή η οσμή του αερίου
- Πότε έγινε αντιληπτή η οσμή για πρώτη φορά
- Εάν εξακολουθεί να είναι αισθητή η οσμή αερίου ή όχι

4.4 Μεταξύ των πιθανών πηγών ανάφλεξης που πρέπει να εντοπιστούν και εφόσον είναι δυνατόν, να απομακρυνθούν μέχρι την άφιξη του συνεργείου Άμεσης Επέμβασης της ΕΔΑ Αττικής, συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι:

1. Ηλεκτρικός Εξοπλισμός
2. Οχήματα, συμπιεστές, εκσκαφείς και άλλα μηχανήματα
3. Συσκευές εντοπισμού καλωδίων και κινητά τηλέφωνα
4. Φανοί κινδύνου, φορητοί φανοί, γεννήτριες

Λοιπές Ενέργειες του Αναδόχου:

- Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να παραμείνει στον τόπο του περιστατικού τουλάχιστον μέχρι την έλευση της ομάδας άμεσης επέμβασης της ΕΔΑ Αττικής ή έως ότου ληφθούν σχετικές οδηγίες από το αρμόδιο προσωπικό της ΕΔΑ Αττικής.
- Θα πρέπει να αποφεύγονται οι δηλώσεις στην Αστυνομία ή σε τρίτους εκτός εάν είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να παραπέμπονται τα άτομα που υποβάλλουν ερωτήματα στον εκπρόσωπο τύπου της ΕΔΑ Αττικής. Εάν είναι υποχρεωτική η απάντηση σε ερωτήσεις ή πρέπει να προβεί κάποιος σε δηλώσεις, θα πρέπει οι απαντήσεις να είναι λακωνικές και οι δηλώσεις να είναι προσεκτικά διατυπωμένες και τεκμηριωμένες.
- Εάν βρίσκονται στον τόπο του περιστατικού εκπρόσωποι των ΜΜΕ θα πρέπει να γίνει παραπομπή στον εκπρόσωπο τύπου της ΕΔΑ Αττικής.
- Τα μέτρα που έλαβε ο Ανάδοχος για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης θα καταγραφούν εμπειριστατωμένα σε σχετική αναφορά προς την ΕΔΑ Αττικής.