



διανομή αερίου
α τ τ ι κ η ς
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΔΑ- LP- 002/0

Καπάκια Φρεατίων Βανών

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ:

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΔΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

1/1/2004

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0

ΣΕΛΙΔΕΣ

2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καπάκια φρεατίων βανών

Η προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στα πλαστικά καπάκια φρεατίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο δίκτυο Χαμηλής Πίεσης της ΕΔΑ Αττικής. Θα τοποθετηθούν κατά κύριο λόγο στα πεζοδρόμια και θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπόγειες εγκαταστάσεις, όπως βάνες παροχών.

Τα καπάκια των φρεατίων θα είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο χρώματος μαύρου και θα φέρουν ειδικό μεντεσέ για να επιτρέπεται το άνοιγμά τους.

Το σχήμα των καπακιών θα είναι τετράγωνο. Οι ελάχιστες διαστάσεις πρέπει να είναι 160mm x 160mm

Στα καπάκια θα πρέπει να είναι χαραγμένη η λέξη «ΑΕΡΙΟ» ή «GAS» ή το γράμμα «G».

Τα καπάκια θα πρέπει να αντέχουν σε φορτία τουλάχιστον 4.000Newton.

Τα καπάκια των φρεατίων πρέπει να είναι στερεά προστατευμένα έναντι υγρασίας μέσα σε νάυλον συσκευασία.